

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient

2023IP/193

Pendent

19/7/2023

Centre treball 3179E01 Local Per A Bibliobús El Castellot i Bibliobús Montau

Descripció

**Prevenió
adicional**

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir el compliment de les mesures derivades de l'Informe 2023IP148			GSB	0
S'ha de garantir i mantenir les temperatures entre els 17-27°C i 30-70% d'humitat relativa, que són els valors que s'estableixin al RD 486/97			GSB	0