

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3346AR4/01

Centre treball Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Inespecífic Nau de Conservació de Moderat
Locals Granollers

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions Treballs en alçada pel manteniment de la teulada de les naus. Aquests treballs es realitzen per serveis de manteniment interns o externs, però en cap cas per personal del sector de conservació de Granollers.

Prevenió actua -Tots els treballs a la teulada es realitzen per serveis de manteniment interns o externs mitjançant plataforma elevadora o similar, atès que no es disposa de d'altres mitjans d'accés a la teulada. A les cobertes hi ha material que conté amiant (veure risc 27).
-Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

**Prevenió
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	3346AR4/02		
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL		
Observacions	-Vessaments accidentals de material (vegetació, fulles, sorres, combustible, aigua, productes químics, etc.) i/o terra mullat els dies de pluja. -Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, etc. -Graó present a l'entrada de les oficines. -Irregularitat i variabilitat del terreny. -Cablejat d'ordinadors.		
Prevenició actual	-Neteja de vessaments. Es disposa de producte absorbent. -Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat. La parcel·la adjacent no es troba pavimentada, però el seu ús es puntual. -Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos. -Es disposa del cablejat dels ordinadors de l'oficina disposat de tal forma per evitar caigudes. -Utilització de botes o calçat antilliscant EN 20345. -Mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell: -Mantenir sempre l'ordre i la neteja adequats, evitant l'acumulació de materials al terra. -Eliminar el material i els obstacles que no siguin necessaris, especialment en les zones de pas i vies d'evacuació. -Evitar emmagatzemar material fora de les prestatgeries o a les zones de pas. -En cas d'utilitzar aparells elèctrics, evitar la presència de cablejat elèctric al mig del pas.		
Prevenició adicional	-Senyalització amb franges grogues i negres del graó present a l'entrada de l'oficina. -Senyalització del risc de caigudes en el cas de produir-se un vessament. -Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Senyalització amb franges grogues i negres del graó present a l'entrada de l'oficina.			SDED	
-Senyalització del risc de caigudes en el cas de produir-se un vessament.	Sempre que es produeixi un vessament		OTGI	
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell.	Periòdic-informat el doa	25/04/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	3346AR4/03		
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Moderat
Descripció	03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT		
Observacions	Emmagatzematge de senyals, materials i equips de treball en estanteries metàl·liques. Cops a les estanteries o altres punts durant l'entrada i sortida de vehicles i/o maquinaria d'obra.		
Prevenició actual	-Estanteries fixades a les parets. -Es disposa de topalls al terra a la zona d'aparcament dels vehicles de la nau, amb l'objectiu d'evitar que els vehicles puguin colpejar a les estanteries. -Utilització d'EPIs: Botes o caçat de seguretat (EN 20345). -Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries: -No sobrecarregar les prestatgeries: no superar la càrrega màxima permesa de les prestatgeries -Realitzar un manteniment preventiu i correctiu de l'estructura, i notificar els desperfectes.		
Prevenició adicional	-Senyalització de la càrrega màxima de les estanteries. -Actualment es disposa d'un nou camió i s'està adequant la zona d'aparcament d'aquest. En aquest cas s'hauran d'instal·lar les mesures necessàries (topalls al terra, proteccions a les estanteries, etc.) per evitar que durant les maniobres d'entrada i sortida de la nau amb aquest camió es puguin colpejar les estanteries. -Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Senyalització de la càrrega màxima de les estanteries.	6/02/2025		SLOG	
-Actualment es disposa d'un nou camió i s'està adequant la zona d'aparcament d'aquest. En aquest cas s'hauran d'instal·lar les mesures necessàries (topalls al terra, proteccions a les estanteries, etc.) per evitar que durant les maniobres d'entrada i sortida de la nau amb aquest camió es puguin colpejar les estanteries.		22/01/2025	OTGI	
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.	periòdicament-informat el dia	25/04/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3346AR4/04

Centre treball Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Inespecífic Nau de Conservació de Granollers Moderat

Descripció 05 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

Observacions Caiguda d'equips o materials emmagatzemats en prestatgeries.
Caiguda d'equips o materials transportats als camions, durant l'entrada i sortida d'aquests al recinte.
Realització de treballs en alçada (manteniments, reparacions, etc.). Aquests treballs es realitzen per serveis de manteniment interns o externs, però en cap cas per personal del sector de conservació de Granollers.

Prevenició actual

- Emmagatzematge de senyals en estanteries específiques.
- Emmagatzematge de pals de senyals en posició horitzontal a l'exterior de la nau. Els pals de fusta cilíndrics s'emmagatzemen en una estanteria amb un topall per evitar que pugui produir un lliscament dels mateixos.
- Es disposa d'escala metàl·lica amb plataforma, barana i alçada necessària per arribar a totes les prestatgeries de la nau.
- Verificació de la subjecció dels materials transportats a la caixa del camió per evitar el seu desplaçament i/o moviment.
- Utilització d'EPIs: Botes o caçat de seguretat (EN 20345).
- Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.
- Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:
 - L'apilament de materials ha d'ésser segur i estable.
 - No sobrecarregar les prestatgeries i àrees d'emmagatzematge.
 - No deixar el material al caire de les prestatgeries on poden caure.
 - Col·locar els elements emmagatzemats de forma que no sobresurtin de les baldes.
 - Distribuir el material uniformement als prestatges, col·locant els elements pesats i més utilitzats als prestatges més baixos.
 - Eliminar tot allò inservible i que no sigui necessari.

Prevenició adicional

- Quan es realitzin treballs en alçada, respectar la senyalització d'aquests i abalisament de la zona.
- Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.
- Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	
-Quan es realitzin treballs en alçada, respectar la senyalització d'aquests i abalisament de la zona.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	
-Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3346AR4/05**

Centre treball Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Inespecífic Nau de Conservació de Lleu
Locals Granollers

Descripció 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Observacions Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, etc.
Irregularitat i variabilitat del terreny a la parcel·la annexa.

Prevenició actua -Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat, excepte la parcel·la annexa. L'ús d'aquesta última es puntual.
-Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos.
-Utilització d'equips de protecció individual: botes o calçat seguretat antilliscant (EN 20345).

**Prevenició
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

Expedient **3346AR4/06**

Centre treball Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Inespecífic Nau de Conservació de Lleu
Locals Granollers

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions Cops amb prestatgeries, amb material emmagatzemat a les prestatgeries o amb material emmagatzemat a les zones d'emmagatzematge.
Cops amb vehicles estacionats a la nau.

Prevenició actua -Senyalització de les zones d'aparcament, zones de pas de personal i zones d'emmagatzematge de les naus (franja perimetral groga al terra).
-Col·locació dels elements emmagatzemats a les prestatgeries de forma que no sobresurtin de les baldes.
-Il·luminació de les naus.

**Prevenició
adicional** -Realitzar un manteniment i/o repintat de la senyalització de les zones d'aparcament, zones de pas de personal i zones d'emmagatzematge de les naus (franja perimetral groga al terra), atès que en algun punt es troben desgastades.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Realitzar un manteniment i/o repintat de la senyalització de les zones d'aparcament, zones de pas de personal i zones d'emmagatzematge de les naus (franja perimetral groga al terra), atès que en algun punt es troben desgastades.			SDED	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3346AR4/07

Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	08 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS		
Observacions	El recinte consta d'una porta motoritzada d'accés a la parcel·la, així com la nau de vehicles consta de tres portes d'entrada de vehicles, dues de les quals estan motoritzades. La tercera porta actualment funciona de forma manual, atès que el mecanisme motoritzat no funciona correctament.		
Prevenió actua	-Portes motoritzades equipades amb sensors de seguretat que detecten la presència d'objectes o persones a l'àrea de moviment de la porta i aturen automàticament la porta si es detecta algun obstacle.		
Prevenió adicional	-Reparació de la porta que actualment funciona de forma manual o bé la substitució d'aquesta per una de nova. -Senyalització de les parts de les portes motoritzades de la nau que no es poden manipular, atès que desbloquejarien el mecanisme motoritzat de les portes. -Manteniment periòdic segons les especificacions del fabricant de les portes automàtiques i els sensors de seguretat. Registre del manteniment.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Reparació de la porta que actualment funciona de forma manual o bé la substitució d'aquesta per una de nova.	3t 2025		SDED	
-Senyalització de les parts de les portes motoritzades de la nau que no es poden manipular, atès que desbloquejarien el mecanisme motoritzat de les portes.			SLOG	
-Manteniment periòdic segons les especificacions del fabricant de les portes automàtiques i els sensors de seguretat. Registre del manteniment.	CONTINU informat el dia	30/01/2025	SDED	

Expedient 3346AR4/08

Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	10 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES		
Observacions	Treballs realitzats al banc de treball que impliquin projecció de partícules o fragments. Activitats de manteniment, neteja i aquelles on existeixin risc de projecció de partícules realitzades internament o per empreses externes.		
Prevenió actua	-Senyalització amb pictograma normalitzat d'obligació d'utilitzar ulleres de protecció la zona del banc de treball. -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes estiguin treballant pròximes a aquestes instal·lacions.		
Prevenió adicional	-Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	3346AR4/09		
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	13 13 SOBRESFORÇ MALS GESTOS		
Observacions	Porta d'accés a la nau de vehicles que no està motoritzada		
Prevenió actua			
Prevenió adicional	-Reparació de la porta que actualment funciona de forma manual o bé la substitució d'aquesta per una de nova.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Reparació de la porta que actualment funciona de forma manual o bé la substitució d'aquesta per una de nova.	3T 2025		SDED	

Expedient	3346AR4/10		
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	15 15 CONTACTES TÈRMICS		
Observacions	Possibilitat de contacte amb parts calentes dels vehicles i/o maquinaria estacionats, equips de treball, llums, fotocopiadora, etc.		
Prevenió actua	-Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball. Registre documental dels manteniments preventius i correctius de la maquinaria, vehicles i equips de treball -Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació. Registre documental de la ITV. -Mesures preventives per evitar els contactes tèrmic: -Seguir les instruccions del fabricant a l'hora de manipular els equips de treball. -No manipular els equips de treball sense informació o formació oportunes, així com amb l'autorització corresponent. -Notificar qualsevol desperfecte, per reparació o substitució, a les persones o departaments encarregats dels equips. -No manipular ni utilitzar equips de treball d'altres empreses.		
Prevenió adicional	-Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmics.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmics.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3346AR4/11

Centre treball Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Inespecífic Nau de Conservació de Lleu
Locals Granollers

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions Instal·lació elèctrica de les naus. Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte (quadres elèctrics, endolls, cablejat, eines i maquinaria elèctrica, equipament informàtic, etc.).

Prevenició actua

- Quadres elèctrics amb tapa i amb senyalització de risc elèctric.
- Revisions periòdiques segons normativa d'aplicació (REBT MIE BT-042 Inspecció i revisions).
- Informació (instruccions, manuals, etc.) i formació sobre els equips de treball.
- Seguir les indicacions del fabricant en quan a ús de la maquinària i equipament.
- Registre documental dels manteniments dels equips i maquinaria, segons indicacions del fabricant.
- Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes realitzin els manteniments i revisions de la instal·lació elèctrica.
- Mesures preventives davant el risc elèctric:
 - Mantenir sempre els quadres elèctrics tancats.
 - Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.
 - No utilitzar els equips elèctrics per altres usos pels quals no estan dissenyats.
 - No sobrecarregar els endolls i evitar utilitzar connexions múltiples. En cas que s'utilitzin han de disposar de presa de terra.
 - Col·locar i revisar de forma periòdica les regletes.
 - Continuar realitzant un manteniment preventiu i correctiu de tota la instal·lació elèctrica, segons el REBT.

Prevenició adicional

- Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.
- Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.	CONTINU informat el dia	30/01/2025	SDSD	
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	3346AR4/12		
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES		
Observacions	Es disposa de productes químics a la nau.		
Prevenició actual	-Armari de seguretat per productes inflamables amb prestatges estancs que serveixen de cubetes de seguretat i senyalització de l'armari. -Es disposa de les fixes de seguretat química (FDS) ubicades a la oficina del recinte, accessible a tot el personal. -Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on es manipulin productes químics. -En cas de vessament d'un producte químic, es disposa de material absorbent per aquest ús, per tal d'actuar davant d'un vessament. -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, especialment amb l'empresa de neteja i empreses que utilitzin productes químics. -Mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives: -Identificació dels productes amb etiquetes i pictogrames d'acord a la normativa vigent. -Emmagatzemar els productes químics al punts establerts. Els productes inflamables s'emmagatzemaran únicament a l'armari de productes inflamables. -Prohibició de transvasament a envasos de menjar o beure. Els productes químics han de romandre a l'envàs original o un homologat adient i degudament etiquetats. -Mantenir els envasos de dissolvents, combustibles en perfecte estat (sense estar rovellats, embotits, bufats...), ben tancats i emmagatzemats. -Emmagatzemar la quantitat necessària de producte químic. -Prohibició de disposar d'envasos amb productes químics sense identificar.		
Prevenició adicional	-En el cas de compres de productes nous, sol·licitar la fitxa de seguretat, analitzar-la i guardar-la juntament amb les altres fitxes de seguretat. -Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	
-En el cas de compres de productes nous, sol·licitar la fitxa de seguretat, analitzar-la i guardar-la juntament amb les altres fitxes de seguretat.		10/01/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	3346AR4/13			
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers		Moderat
Descripció	18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES			
Observacions	Risc d'exposició a substàncies nocives davant l'aplicació de productes químics pel control de plagues, ja siguin desinfeccions, desinsectacions o desratitzacions.			
Prevenió actua	-Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues. -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.			
Prevenió adicional				

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

Expedient	3346AR4/14			
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers		Moderat
Descripció	20 20 EXPLOSIONS			
Observacions	Es disposa de compressor portàtil.			
Prevenió actua	-Evitar disposar el compressor a prop de les zones de treball quan no s'utilitzi.			
Prevenió adicional	-Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió. -Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.			

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	
-Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	3346AR4/15		
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	21 21 INCENDIS		
Observacions	Risc d'incendi per la càrrega de foc del magatzem (instal·lació elèctrica, equips elèctrics, vehicles i maquinaria d'obra, productes químics, etc.).		
Prevenició actua	-Pla d'emergències. -Mitjans de protecció contra incendis accessibles. -Senyalització general de protecció contra incendis. -Enllumenat d'evacuació a totes les naus. -Revisió de les instal·lacions de protecció contra incendi, segons el RD 513/2017. -Realització periòdica de simulacres. -Manteniment preventiu de la maquinaria, vehicles i instal·lació elèctrica de la nau.		
Prevenició adicional			

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

Expedient	3346AR4/16		
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Moderat
Descripció	21 21 INCENDIS		
Observacions	Es disposa de productes inflamables a la nau.		
Prevenició actua	-Armari de productes inflamables al cobert del recinte, amb porta RF i senyalitzat com a tal. -Mesures preventives davant el risc d'incendi per la utilització de productes inflamables: -Emmagatzematge dels productes inflamables únicament a l'armari de productes inflamables. -Mantenir els envasos de productes inflamables en perfecte estat (sense estar rovellats, abonyegats, bufats...), ben tancats i emmagatzemats. -Emmagatzemar la quantitat necessària de producte químic. En el cas de gasolina, màxim 50 litres.		
Prevenició adicional	-Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc d'incendi per la utilització de productes inflamables.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc d'incendi per la utilització de productes inflamables.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3346AR4/17

Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS		
Observacions	Risc de patologies per agents biològics (legionel·la) relacionats amb l'edifici (aigua calenta sanitària). Control de plagues.		
Prevenició actua	-Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues. -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.		
Prevenició adicional	-Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.	CONTINU informat el dia	30/01/2025	SDED	

Expedient 3346AR4/18

Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES		
Observacions	Possibilitat d'atropellament o cop amb vehicles i/o maquinaria d'obra durant les entrades i sortides de la nau.		
Prevenició actua	-Senyalització de les zones d'aparcament i zones de pas de personal de la nau (franja perimetral groga al terra). -Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball. Registre documental dels manteniments preventius i correctius. -Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació. Registre documental de la ITV. -Mantenir distància de seguretat amb els vehicles, mentre aquests estiguin en moviment. -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.		
Prevenició adicional	-Realitzar un manteniment i/o repintat de la senyalització de les zones d'aparcament, zones de pas de personal i zones d'emmagatzematge de les naus (franja perimetral groga al terra), atès que en algun punt es troben desgastades.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Realitzar un manteniment i/o repintat de la senyalització de les zones d'aparcament, zones de pas de personal i zones d'emmagatzematge de les naus (franja perimetral groga al terra), atès que en algun punt es troben desgastades.			SDED	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3346AR4/19

Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS		
Observacions	Actuació d'empreses externes i concurrència d'activitats. Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte (empreses externes que realitzen treballs de manteniment, inspecció d'instal·lacions, reparacions, neteja de l'edifici, etc.).		
Prevenió actua	-Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.		
Prevenió adicional	-Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	

Expedient 3346AR4/20

Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu
Descripció	26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS		
Observacions	Farmacioles/material de primers auxilis		
Prevenió actua	-Farmaciola ubicada al vestuari.		
Prevenió adicional	-Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas d'estar gastat o caducat demanar la seva reposició.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas d'estar gastat o caducat demanar la seva reposició.	Periòdic-informat el dia	25/04/2025	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3346AR4/21

Centre treball Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Inespecífic Nau de Conservació de Moderat
Locals Granollers

Descripció 27 27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS

Observacions Possible exposició puntual a fums dièsel durant a l'entrada i sortida dels vehicles de la nau. No hi ha exposició continuada atès que no existeix cap lloc de treball fixe a la nau de vehicles.

Prevenició actual -Ventilació forçada de la nau de vehicles a través de dos extractors, programats per tal que s'activin a primera i ultima hora de la jornada laboral, coincidint amb la sortida i entrada de vehicles.
-Manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i maquinaria d'obra.
-Inspecció Tècnica de Vehicles.
-Mesures preventives per disminuir l'exposició a fums dièsel:
-Tenir els motors encesos el mínim imprescindible, especialment a l'interior de la nau.
-Reduir al mínim el nombre de motors que funcionen simultàniament en un entorn.
-Realitzar el manteniment dels vehicles a l'exterior quan es requereix mantenir en motor en marxa.
-Mantenir la cabina tancada durant la conducció i els treballs amb la maquinària/vehicles.

**Prevenició
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3346AR4/22

Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Moderat
Descripció	27 27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS		
Observacions	Presència de materials amb amiant (MCA), plaques ondulades de fibrociment, a la coberta de la nau de vehicles, nau dels vestidors – sala de descans i coberta lleugera del cobert (pòrtic metàl·lic).		
Prevenió actual	-En data de novembre de 2023 es redacta l'informe Inspecció d'amiant Sector de conservació de Granollers, en el qual s'identifiquen les tres cobertes en les quals hi ha material amb amiant		
Prevenió adicional	-Prohibir la realització de cap manipulació a les plaques del sostre. Sempre que s'hagi d'efectuar alguna intervenció ha de ser realitzada per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació. -Prohibir cap actuació/intervenció tant de personal de Diputació com d'empreses alienes al sostre de la nau, aquest accés serà exclusiu per personal d'empreses RERA. -Senyalitzar/Identificar del material identificat visualment com amiant. -Dins del procediment de CAE, s'ha d'informar a les empreses alienes de l'existència i ubicació del material amb amiant. -Informar als treballadors dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar. -Formar als treballadors del sector de conservació de Granollers que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir amiant d'acord als articles 13 i 14 RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho. -Incloure les cobertes de les naus de Granollers al pla de retirada de l'amiant de la Diputació de Barcelona.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Prohibir cap actuació/intervenció tant de personal de Diputació com d'empreses alienes al sostre de la nau, aquest accés serà exclusiu per personal d'empreses RERA.	CONTINU informat el dia	30/01/2025	SDED-OTGI	
-Senyalitzar/Identificar del material identificat visualment com amiant.			SDED	
-Dins del procediment de CAE, s'ha d'informar a les empreses alienes de l'existència i ubicació del material amb amiant.			SDED-OTGI	
-Informar als treballadors dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.	2n T. 2025		OTGI	
-Formar als treballadors del sector de conservació de Granollers que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir amiant d'acord als articles 13 i 14 RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.		18/06/2024	OPRL	
-Incloure les cobertes de les naus de Granollers al pla de retirada de l'amiant de la Diputació de Barcelona.	2025		SDED	
-Prohibir la realització de cap manipulació a les plaques del sostre. Sempre que s'hagi d'efectuar alguna intervenció ha de ser realitzada per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació.	CONTINU informat el dia	30/01/2025	SDED-OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	3346AR4/23			
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Lleu	
Descripció	33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)			
Observacions	Il·luminació de les instal·lacions.			
Prevenició actual	Banc de treball (amb llum específica): 926 lux. Oficina -Taula Cap d'Unitat: 515 lux. -Taula Oficial de Permisos 1: 600 lux. -Taula Oficial de Permisos 2: 580 lux. -Taula compartida Oficials Obres Públiques: 576 lux.			
Prevenició adicional				

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

Expedient	3346AR4/24			
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Molt lleu	
Descripció	33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)			
Observacions	Condicions termohigromètriques dels llocs de treball (oficines i vestuaris).			
Prevenició actual	-Es disposa de sistema de climatització mitjançant bomba de calor tant a les oficines com als vestuaris, regulable de temperatura.			
Prevenició adicional	-Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.			

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.	CONTINU informat el dia	30/01/2025	SDSD	

Expedient	3346AR4/25			
Centre treball	Magatzem Granollers-St.Celoni Vies Locals	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Molt lleu	
Descripció	34 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS			
Observacions	Treballs amb pantalles de visualització de dades (oficines).			
Prevenició actual	-Equipament complint els requisits tècnics de treball amb pantalles de visualització de dades: taula de treball, cadires, ordinadors, pantalles, teclats, ratolí, impressores, es disposa de cortines a les finestres, etc.			
Prevenició adicional				

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)