

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: MTG 2024IP055 Mesures ambientals amiant nau Llinars. Parc del Montnegre
Centre de treball: Parc del Montnegre i el Corredor
Subcomitè: Altres Centres

Lleu

Breu descripció situació actual

El dia 4 d'octubre de 2024 es realitza una visita a la nau, situada al carrer Biblioteca 4 -6 de Llinars del Vallès, del Parc del Montnegre i el Corredor, per a fer un mostreig ambiental i de mostres sòlides d'agents químics per la presència de material amb contingut amb amiant. Els mostrejos han estat realitzats per la tècnica de l'empresa Vitaly Health Services (VHS) la Sra. Rosa Nevado, acompanyada de la tècnica de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, la senyora Montse Arráez i amb la presència del delegat de prevenció senyor Albert Carreras.

Aquests mostrejos s'han realitzat per donar resposta a la petició de la Diputació de Barcelona per control periòdic de l'ambient de treball, donat que la coberta és de fibrociment (MCA).

L'activitat principal del centre objecte d'aquest informe és la d'aparcament de vehicles i magatzem de material pel desenvolupament de les tasques al Parc del Montnegre i el Corredor. Disposa d'una sala d'ordinadors, dos despatxos (oficines) , laboratori i dos vestidors.

Les zones on s'han fet els mostrejos estàtics ambientals han estat:

- Nau 1 – pl.1 davant office/sala descans
- Nau 2 - pl.1 davant oficina cap de guarderia.

L'avaluació del risc d'inhalació de fibres d'amiant s'ha realitzat mitjançant la presa de mostres i el posterior recompte de fibres en laboratoris homologats per a determinar la concentració de fibres d'amiant en l'ambient de treball. El procediment utilitzat ha estat el mètode establert pel Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

A l'informe "Avaluació de l'exposició a agents químics P080000B-DIBA-Llinars del Vallès" es menciona que algunes de les plaques del fals sostre s'han tret deixant a la vista les planxes amb contingut en amiant. També indica que el fals sostre de la sala de descans presenta marques de goteres, aquest fet es pot considerar una evidència que la vida útil de les plaques de fibrociment

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: MTG 2024IP055 Mesures ambientals amiant nau Llinars. Parc del Montnegre
Centre de treball: Parc del Montnegre i el Corredor
Subcomitè: Altres Centres

Lieu

de la teulada ha acabat.

VALORACIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIONS

Es pren com a referència el valor de 0.01 fibres/cm³ d'aplicació al Regne Unit i als Estats Units, donat que a Espanya no s'ha establert cap valor de referència per a l'avaluació de mostres estàtiques ambientals.

L'informe P0800000B_DIBA_LlinarsV_Oct24 indica que els valors obtinguts en totes les mostres analitzades són inferiors al límit de detecció de 0.005 fibres/cm³ i per tant, **que els diferents ambients de treball estan nets de fibres d'amiant.**

Proposta de mesures preventives

Les mesures preventives són les següents:

- Continuen vigents les mesures de l'informe de diagnosi d'amiant MTG 03 2022 IP Diagnosi amiant nau Llinars del Parc del Montnegre i el Corredor.
- Substitució de les plaques de fibrociment, d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral competent, per part d'una empresa RERA.
- Mentre no es faci la substitució de la teulada de fibrociment, cal tornar a posar les plaques del fals sostre tretes.
- Mentre no es faci la substitució de la teulada de plaques de fibrociment, es recomana fer mesures ambientals anuals.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: MTG 2024IP055 Mesures ambientals amiant nau Llinars. Parc del Montnegre
Centre de treball: Parc del Montnegre i el Corredor
Subcomitè: Altres Centres

Lieu

Legislació:

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

En data 11 de febrer de 2025, es redacta el present document per part de la tècnica superior de prevenció de riscos laborals Montse Arráez Carrión.

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0004577
Tipus documental	Informe
Títol	MTG 2024IP055 Mesures ambientals amiant nau Llinars. Parc del Montnegre

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Montserrat Arráez Carrión (TCAT)	Tècnica superior prevenció de riscos laborals	Signa	11/04/2025 11:20
Sílvia Saura Vidal (TCAT)	cap de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals	Vist i plau	11/04/2025 18:40

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
7124515946944d9d76e1	https://seuelectronica.diba.cat	

