

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient 2024IP/123

Pendent 11/06/2024

Centre treball 3511E01 Nau Plataforma de Distribució Logística

Descripció

Prevenció
adicional

Obs MC

| Mesura correctora | Data prevista | Data execució | Responsable me | Cost (€) |
|--|---------------|---------------|----------------|----------|
| Gestió d'espais. Planta 2. -Delimitar, mitjançant senyalització al terra o similar, la zona de càrrega de bateries incloent el perímetre d'afectació (0,8 m), per evitar que en un futur si ubiqui material combustible. | 31/12/24 | | SLOG | 0 |
| Gestió d'espais. Planta 2. -Reordenar el material (armaris i calaixos) del punt de càrrega per tal de que no quedi obstruït i compleixi amb les distàncies indicades. | | 30/09/2024 | SLOG | 0 |
| Gestió d'espais. Planta 2. -Retirada de qualsevol element que sigui combustible en la zona de càrrega de bateries per tal de complir els 0,8 m de distància de seguretat establert per la norma UNE-EN 62485-3:2015. | | 30/09/2024 | SLOG | 0 |
| Magatzem biblioteques. Planta 1. -Mantenir les portes de seguretat tancades en cas que ho requereixin. | | 02/10/2024 | GSB | 0 |
| Magatzem biblioteques. Planta 1. -Delimitar, mitjançant senyalització al terra o similar, la zona de càrrega de bateries incloent el perímetre d'afectació (0,8 m), per evitar que en un futur si ubiqui material combustible. | 31/12/24 | | SLOG | 0 |
| Magatzem biblioteques. Planta 1. -Retirada de qualsevol element que sigui combustible en la zona de càrrega de bateries (estanteria, caixes de cartró, etc.) per tal de complir els 0,8 m de distància de seguretat establert per la norma UNE-EN 62485-3:2015. | | 03/10/2024 | GSB/SLOG | 0 |
| Magatzem logístic. Planta Baixa. -Mantenir sempre tancat i ordenat l'armari on es guarden els carregadors quan no s'utilitzen. | | 07/10/2024 | SLOG | 0 |
| Magatzem logístic. Planta Baixa. -Delimitar, mitjançant senyalització al terra o similar, la zona de càrrega de bateries incloent el perímetre d'afectació (0,8 m), per evitar que en un futur si ubiqui material combustible. | 31/12/24 | | SLOG | 0 |
| Magatzem logístic. Planta Baixa. -Retirada de qualsevol element que sigui combustible en la zona de càrrega de bateries per tal de complir els 0,8 m de distància de seguretat establert per la norma UNE-EN 62485-3:2015. | | 07/10/2024 | SLOG | 0 |
| Magatzem logístic. Planta Baixa. -Assegurar-se de complir els 0,5 m de distància entre el carregador i la bateria. | | 07/10/2024 | SLOG | 0 |