

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: UR 2024IP133 Inespecífic rampa escala accés ascensor Ed. Rellogetge
Centre de treball: Edifici del Rellogetge. Recinte Escola Industrial
Subcomitè: Urgell

Moderat

Breu descripció situació actual

El dia 12 de juny de 2024 el tècnic sotasignat realitza visita la planta baixa de l'Edifici del Rellogetge del Recinte Escola Industrial, per avaluar les condicions de la rampa provisional del vestíbul per accedir als ascensors. Alguns treballadors de l'Oficina de Gestió Interna que realitzen trasllat de mobiliari i equipaments havien manifestat el risc de caiguda d'objectes quan transporten carros per aquesta rampa.

Arran de les obres de remodelació de l'Edifici 12A del Recinte Escola Industrial es va eliminar la rampa d'accés als ascensors de l'Edifici del Rellogetge, ubicada per la part exterior de l'edifici. Actualment, per accedir als ascensors s'ha de fer per l'interior i per salvar una escala que dona accés als ascensors s'ha instal·lat una rampa provisional i mòbil sobre l'escala. Les dimensions d'aquesta rampa són:

- amplada: 74 cm
- llargada: 245 cm
- alçada: 75 cm
- pendent: 30% aproximadament

L'amplada de l'escala sobre la que s'ha instal·lat la rampa és d'uns 2,5 m, i en un dels costats hi ha instal·lada una plataforma per a persones usuàries de cadires de rodes. Tenint en compte l'amplada de la instal·lació de la plataforma més l'amplada de la rampa, l'espai lliure de l'escala és d'1 metre aproximadament.

D'acord amb el Rd 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball: "les rampes tindran un pendent màxim del 12 per 100 quan la seva longitud sigui menor de 3 metres, del 10 per 100 quan la seva longitud sigui menor de 10 metres o del 8 per 100 en la resta dels casos".

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: UR 2024IP133 Inespecífic rampa escala accés ascensor Ed. Rellogetge
Centre de treball: Edifici del Rellogetge. Recinte Escola Industrial
Subcomitè: Urgell

Moderat

Proposta de mesures correctores/preventives

Per tal de garantir la seguretat en l'ús de la rampa, especialment en el transport d'objectes mitjançant carros o altres ajudes mecàniques s'hauran de seguir les mesures preventives següents:

- Disposar d'una rampa amb una amplada mínima d'1 metre, i un pendent màxim del 12, el 10 o el 8% segons la seva llargada, d'acord amb el Rd 486/1997.
- La rampa haurà de disposar de baranes pels costats oberts de més de 60 cm d'alçada. Aquestes baranes hauran de tenir una altura mínima de 90 cm.
- Si es manté la zona de pas per l'escala, garantir una amplada mínima d'1 metre.
- Si la rampa s'ha d'utilitzar per persones amb mobilitat reduïda, haurà de tenir una amplada mínima 1,20 metres i un pendent màxim del 10, el 8 o el 6% segons la seva llargada, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació.

En data 26 de juny de 2024 es redacta el present document per part del tècnic de prevenció Jerónimo Aguilar Romo.

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0012281
Tipus documental	Informe
Títol	UR_2024IP133 Inespecífic rampa escala accés ascensor Ed. Relotge

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jeronimo Aguilar Romo (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	01/07/2024 11:19
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	01/07/2024 12:27

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
1494d8c7097d51388475	https://seuelectronica.diba.cat	

